

附表1-建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	依法應申報頻率	檢查機構	查核機構	申報年度	有效期限	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	每2年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會	110	112.12.31	總局
2	經濟部標準檢驗局	臺北市承德路五段78號	每2年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會	110	112.12.31	第七組辦公區
3	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路155號	每2年1次	鈞國建築物公共安全檢查有限公司	新北市政府工務局	110	112.12.31	第六組辦公區
4	經濟部標準檢驗局	新北市長安路149號	每4年1次	國聖工程顧問有限公司	新北市政府工務局	108	112.12.31	天線特性驗證中心

附表2-昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢核機構	有效期限	保養頻率	半年度實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040083281	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.09.30	2次/月	3日,13日	3日,17日	2日,15日	7日,19日	4日,18日	5日,21日	維護編號8E39827
2	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040083282	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.09.30	2次/月	3日,13日	3日,17日	2日,15日	7日,19日	4日,18日	5日,21日	維護編號8E39828
3	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040011663	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.09.30	2次/月	3日,13日	3日,17日	2日,15日	7日,19日	4日,18日	5日,21日	維護編號8E39829
4	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040176429	每半年	台灣三菱電梯(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.10.20	1次/月	7日	8日	2日	7日	9日	13日	維護編號L-52703001
5	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	040094633	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.10.11	2次/月	111.12.30,9日	2日,17日	2日,16日	3月31日,18日	2日,16日	5日,16日	維護編號0E18317
6	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040064998	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.8.11	2次/月	111.12.30,9日	2日,17日	2日,16日	3月31日,18日	2日,16日	5日,16日	維護編號3E28584
7	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040064999	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.8.11	2次/月	111.12.30,9日	2日,17日	2日,16日	3月31日,18日	2日,16日	5日,16日	維護編號3E28585
8	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040065000	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	112.8.11	2次/月	111.12.30,9日	2日,17日	2日,16日	3月31日,18日	2日,16日	5日,16日	維護編號3E28586
9	經濟部標準檢驗局	臺北市承德路5段78號	036-402098	每半年	有銳機電股份有限公司	臺灣停車設備暨昇降設備安全協會	112.11.21	2次/月	111.12.29,10日	10日,23日	09日,24日	12日,20日	09日,24日	12日,21日	YE-96

附表3-消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	場所使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	合格證書證號	檢查日期	檢修結果	申報日期	消防單位受理日期	受理結果	消防單位複查結果	下次檢修申報日期	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	73使字第0307號	B2F-10F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/04/25	112/4/25	受理	合格	113年5月	行政大樓(消防單位112/06/09複查)
2	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	60使字第0731號	B1F-3F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/04/25	112/4/25	受理	合格	113年5月	報驗大樓(消防單位112/06/09複查)
3	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	54使字第0386號	1F-4F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/04/25	112/4/25	受理	合格	113年5月	檢驗大樓(消防單位112/06/09複查)
4	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	72使字0986號	1F-3F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/04/25	112/4/25	受理	合格	113年5月	標準資料大樓(消防單位112/06/09複查)
5	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路155號	82汐使字第970號	B2F-6F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/05/05	112/05/05	受理	無	113年5月	檔案大樓 (未接獲消防單位複查)
6	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路157號	85汐使字第796號	B2F-6F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/05/05	112/04/25	受理	無	113年5月	電氣大樓 (未接獲消防單位複查)
7	經濟部標準檢驗局	臺北市南海路20號	77使字765號	7F-8F	每年1次	112	楊文安	消士證字第3190號	112/04/17	合格	112/04/25	112/04/26	受理	合格	113年5月	第四組及第七組辦公室(消防單位112/05/17複查)
8	經濟部標準檢驗局	臺北市承德路5段78號	76使字0828號	B1F-3F	每年1次	112	蔡登妙	消士證字第3684號	112/05/02	合格	112/05/08	112/05/08	受理	無	113年5月	第七組承德路大樓(未接獲消防單位複查)

附表4-高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	單位名稱	用電場所地址	電號	委託之檢驗維護業	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	00602800118	台灣機電顧問股份有限公司	北市電技證字第113號	112.7.8	非停電檢測	正常	112.7.12	12	每月巡檢及每年停電檢測一次	
2	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	02941624001	台灣機電顧問股份有限公司	新北電技中字第AC500188-2號	112.7.8	非停電檢測	正常	112.7.12	12	每月巡檢及每年停電檢測一次	
3	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	02941623000	台灣機電顧問股份有限公司	新北電技中字第AC500188-2號	112.7.8	非停電檢測	正常	112.7.12	12	每月巡檢及每年停電檢測一次	
4	經濟部標準檢驗局	臺北市士林區承德路5段78號	16-18-9840-11-6	勇帥電氣技術顧問(股)公司	北建電技字第3428號	112.6.16	非停電檢測	正常	112.7.12	11	每月巡檢及每年停電檢測一次	